



【特記】
・ハッチング室内機は機器の撤去を示す。

【凡例】

| | |
|-----|--------------------------|
| — | 既設配管を示す |
| -X- | 既設配管切断・撤去を示す |
| [R] | 空調リモコン更新(配線及びボックス共既設再利用) |

| 既設冷媒配管 | | |
|--------|-------|-------|
| 記号 | 液管 | ガス管 |
| ① | Φ9.5 | Φ15.9 |
| ② | Φ12.7 | Φ25.4 |
| ③ | Φ15.9 | Φ31.8 |
| ④ | Φ19.1 | Φ38.1 |

| 訂正 | DATE | 訂正事項 | 担当 | 承認 |
|----|------|------|----|----|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

公立大学法人 下関市立大学

| | |
|-------|-------------------------|
| 工 事 名 | 下関市立大学B講義棟大教室サブ空調設備改修工事 |
| 図 名 | 1階平面図(改修前) |
| 縮 尺 | |